

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 7
города Кузнецка

(МБДОУ ДС № 7 г. Кузнецка)
442539, Пензенская область, город Кузнецк,
улица Железнодорожная, дом 1В
т. (8-841-57) 7-18-93, e-mail: douds-7@mail.ru,
<http://buratino7.edu-penza.ru>
ИНН/КПП 5803014754/580301001
ОКПО 47523395, ОГРН 1055800609435

30 . 10 . 2025 г. № 28
на входящий № 671 от 30.10.2025г.

Начальнику ОНД и ПР
г. Кузнецка, Кузнецкого,
Сосновоборского и
Неверкинского районов
УНД и ПР Главного
управления МЧС России
по Пензенской области
подполковнику внутренней
службы
Д.В. Карзинину

СВЕДЕНИЯ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

(на основании Представления ОНД и ПР г. Кузнецка, Кузнецкого,
Сосновоборского и Неверкинского районов УНД и ПР Главного управления
МЧС России
по Пензенской области от 30.10.2025 № 671)

№ п/п	Выявленные нарушения	Сведения об устранении нарушений
1.	На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности (Основание: п.1 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Декларация пожарной безопасности образовательной организации (изменения) зарегистрирована 17.10.2025г. в Министерстве Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2.	Противопожарные двери в помещении музея, помещении пищеблока, помещении электрощитовой, складском помещении не обеспечены устройством для самозакрывания, предусмотренным изготовителем. (Основание: п.14 Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	Противопожарные двери в помещениях музея, пищеблока, электрощитовой, склада обеспечены доводчиками.
3.	Огнетушитель № 8 не имеет специальной подставки из негорючих материалов, исключающих его падение или опрокидывание. (Основание: п.409 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении	Огнетушитель № 8 установлен на подставке из негорючих материалов на высоте не более 1,5м до верха корпуса огнетушителя.

	правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	
4.	Не обеспечено обучение лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. (Основание: п.3 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)).	В МБДОУ ДС № 7 г. Кузнецка обеспечено обучение лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Заведующий Винокурова Н.Н. прошла профессиональную переподготовку по программе «Специалист по пожарной профилактике», диплом 582425829913 от 30.09.2025г. в объеме 256 часов

Заведующий МБДОУ ДС № 7 г. Кузнецка



Винокурова Н.Н.